



Łowicz 21.02.2022 r.

OFERENCI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu oznaczonego nazwą „Budowa budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, oraz budynku wielorodzinnego z garażem wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bursztynowej w Łowiczu”

Pytanie nr 1

Witryny zewnętrzne (W) oraz drzwi zewnętrzne (DA1) nie są możliwe do wykonania w klasie RC4,

Witryny RC 3 nie mogą być dzielone w poziomie,

Na rynku występują drzwi ALU maksymalnie w klasie RC3.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na maksymalnie możliwą do osiągnięcia klasę RC dla witryn i okien w zaprojektowanym podziale.

Z poważaniem

ZARZĄD

Łowickiej Sp-rii Mieszkaniowej
w Łowiczu