



Łowicz 19.09.2022

Wyjaśnienia do SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła powietrze/powietrze typu split w budynku administracyjnym Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu.

Zamawiający Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa udziela wyjaśnień w w/w postępowaniu.

I.p.	Pytanie Oferenta	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający posiada ekspertyzę wytrzymałości dachu, na podstawie której dopuszcza się wykonanie instalacji balastowej? Jeśli nie to czy taką ekspertyzę wykonaną przez konstruktora z uprawnieniami budowlanymi powinien przewidzieć w wycenie Wykonawca czy Zamawiający wykona ją we własnym zakresie i przekazać Wykonawcy przed rozpoczęciem prac?	Zamawiający nie posiada takiej ekspertyzy. Wykonanie ekspertyzy leży po stronie Wykonawcy prac.
2	pkt. 7 ppkt. 7 Opisu technicznemu brzmi 7) zacinienie jednego panelu nie może wpływać na pracę pozostałych; Czy należy przez to rozumieć, że każdy panel wymaga zastosowania optymalizatora mocy?	Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatora mocy.
3	Proszę o wskazanie ścian oddzielenia pożarowego, przez których przeprowadzenie instalacji wymagać będzie uszczelnienia ppoż.	Sprawdzenie konstrukcji budynku leży po stronie Wykonawcy prac. Budynek administracyjny jest jedną strefą pożarową.
4	W wymaganiach jest zapis, że moc panela wynosi min. 340W i ilość paneli min. 146 szt., co daje nam możliwość zastosowania modułów o mocy 340W-342W? Czy istnieje możliwość zastosowania modułów fotowoltaicznych o innej wyższej mocy?	Zamawiający dopuszcza taką możliwość.
5	Czy Zamawiający dysponuje audytem energetycznym wskazującym moce jednostek grzewczych (klimakonwektorów) jakie należy zamontować w poszczególnych pomieszczeniach czy wykonanie takiego audytu jest objęte przedmiotem zamówienia?	Zamawiający posiada audyt energetyczny budynku. Dobór klimakonwektorów należy dokonać z „natury”.
6	Proszę o określenie jakich ostatecznie należy użyć jednostek grzewczo klimatyzacyjnych -	Zamawiający dopuszcza zastosowanie obu typów.



	czy mają to być jednostki ściennie czy sufitowe?	
7	Czy Zamawiający dysponuje rzutami pomieszczeń w formie edytowalnej czy Wykonawca musi wykonać pomiary z natury i narysować budynek we własnym zakresie?	Zamawiający nie dysponuje rzutami budynku w formie edytowalnej.
8	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia objęty jest także montaż wyłącznika ppoż.	Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu rozwiązania.